

Zienswijze
Beeldkwaliteitplan “Serrestallen”

Maart 2010

K. graf
Gemeente Emmen

No.: 09.082861

10 DEC 2009

1791-ung BW

Gemeenteraad van Emmen
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Datum 9 december 2009
Ons kenmerk -
Contactpersoon Erik Lindeboom
Betreft Serrestallen

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij reageren wij op de ontwerp-beleidsnotitie "Serrestallen" en het ontwerp-beeldkwaliteitplan "Serrestallen".

ID Agro is ontwerper en bouwer van Serrestallen, in 2003 hebben wij dit stalconcept geïntroduceerd in Nederland. Wij zijn van mening dat een aantal zaken onjuist verwoord zijn in de bovengenoemde beleidsstukken.

Allereerst wordt er in hoofdstuk 2 van de ontwerp-beleidsnotitie "Serrestallen" gesproken over een maximale hoogte van 8,00 meter. In de regel zal dit inderdaad zo zijn, echter er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waarbij vanuit ventilatie oogpunt de totale hoogte hoger kan worden.

Ten tweede wordt bij de nadelen gesproken over de geringe levensduur. Het gehele gebouw, zoals ID Agro ze bouwt, doet niet onder voor de kwaliteit van een traditioneel gebouw. Echter door de invloed van UV straling is de folie dakbedekking beperkt houdbaar, de folies die nu gebruikt worden hebben een verwachte levensduur van 12 jaar. De ontwikkelingen op foliegebied gaan echter zeer snel, zo verwachten bij binnen een paar jaar een folie op de markt te brengen met een weer langere levensduur.

Ten derde wordt bij de nadelen en in hoofdstuk 4 omschreven dat er lichtuitstraling/ lichthinder plaats vindt via het dak, dit is onjuist. Het dak van ID Agro stallen bestaat ondermeer uit een schaduwdoek dat zoninstraling tegengaat maar tegelijk ook lichtuitstraling beperkt. Er wordt vaak een onjuiste vergelijking met kassen getrokken, een kas heeft geen schaduwdoek op het dak, bovendien zijn deze constructies verlicht met tienduizenden lux (eenheid van lichtsterkte) per m². In een stal praten we over 150 tot 200 lux per m². Bovendien is het optimale ritme voor een koe, 16 uur licht en 8 uur donker, 's nachts zal de verlichting dan ook meestal niet branden.

Een donkere folie voorschrijven is geen optie aangezien dan het voordeel van daglicht in de stal wegvalt, wel kunt u verplichten een schaduwdoek toe te passen, deze hebben een donkere kleurstelling maar laten wel licht door naar binnen.

Lichtuitstraling via de gevel kan beperkt worden door de lampen hoger weg te hangen.

ID Agro

ID Agro
Dwarsweg 9
NL-8152 DG Lemelerveld

P.O. Box 18
NL-8150 AA Lemelerveld

Tel. +31 (0) 572 37 14

Fax +31 (0) 847 10 66

Website www.idagro.nl

E-mail info@idagro.nl

ING nr. 65.48.43.104

IBAN NL02INGB0654843

BIC INGBNL2A

KvK nr. 09123568

BTW nr. NL8195.93.606.B01

9 december 2009

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

ID Agro

A large, handwritten signature in black ink, written over the text "ID Agro" and "Ing. H. Lindeboom". The signature is stylized and appears to be "H. Lindeboom".

Ing. H. Lindeboom
Directeur

Tel. 06 20680350