

Griffie

Onderwerp:

FW: Informatie GRP

RIS. 0393

Van: Griffie

Verzonden: vrijdag 6 oktober 2017 11:00

Aan: 'Alfred Gijlers'; 'Anita Louwes'; 'Arvid Lange'; 'Auke Oldenbeuving'; 'Bé Hoeksema'; 'Bernadette van der Woude'; 'Carmen Hoogeveen'; 'CDA fractie'; 'CU-fractie'; 'D66-fractie'; 'Denise Woelders'; 'Dewy Leal'; 'Dirk van Dijken'; 'Eddy de Vries'; 'Frank te Winkel'; 'Gert Horstman'; 'GroenLinks-fractie'; 'Guido Rink'; 'Gunnar Jens Bijlsma'; 'Hank van der Vaart'; 'Hans Hoek'; 'Harko Naber'; 'Harry Leutscher'; 'Harry Werkman'; 'Hendrikus Velzing'; 'henk bos'; 'Henk Huttinga'; 'Henk Kruijse'; 'Henk Linnemann'; 'Jaap Beekhuis'; 'Jans van Wijk'; 'Jantinus Meijeringh'; 'Jenneke Ensink'; 'Johan Scheltens'; 'Karel Eggen'; 'Leo Lambers'; 'Leon Herbers'; 'Marcel Poelman'; 'Marja Meulenbelt'; 'Nico Schiphouwer'; 'Nynke Houwing-Haisma'; 'Pascal Schrik'; 'Paulien Mellema'; 'Petra Wallenaar'; 'PvdA fractie'; 'Raymond Wanders'; 'René Wittendorp'; 'Ria de Weerd-v.d. Meij'; 'Roelof Woltman'; 'Roy Pruisscher'; 'Sandro Slijepcevic'; 'Secretariaat SBN'; 'Serkan Özkan'; 'Theo Gerth'; 'Ton Schoo'; 'Trijntje Hummel'; 'VVD fractie secretariaat'; 'WE fractie'; 'Willem van Heusden

CC: Eric van Oosterhout; Jisse Otter; René van der Weide; Jan Bos; Bouke Arends; Robert Kleine; Ida Oostmeijer - Oosting; Marius Vroom; Petra Wallenaar; Henny Waterham; Harma Bentum; Caroline de Widt; Jan Vos

Onderwerp: FW: Informatie GRP

Geachte leden van de raad,

In de vergadering van de commissie Wonen en Ruimte van 2 oktober is het GRP 2018 - 2023 besproken. Ik heb in de vergadering toegezegd op een aantal vraagpunten door uw raad schriftelijk te reageren.

1. Vraag over blz. 38 en 39 van het GRP 2018 – 2023

De tekst op bladzijde 38 komt niet overeen met de grafiek op bladzijde 39. Hoeveel riolering wordt er nu vervangen en is dit in de gehele GRP-periode of per jaar?

Op blz. 38 van het GRP staat dat we de komende 10 jaar 30 à 40 km riolering gaan vervangen. Dit komt niet overeen met de grafiek van op blz. 39. Hier staat dat er tussen 2018 – 2023 circa 65 km riolering vervangen gaat worden en in de periode 2024 – 2028 circa 7 km. In totaal zal er bijna 72 km riolering vervangen worden tussen 2018 – 2028 op basis van functiegericht beheer. De tekst op blz. 38 klopt niet en het GRP zal op dit punt worden aangepast.

2. Vraag over of er rekening is gehouden met de verplichte stresstest wateroverlast

Gemeenten en waterschappen moeten voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. Daardoor krijgen overheden, bedrijfsleven en particulieren een goed inzicht in de kwetsbaarheid van hun omgeving voor wateroverlast door extreme regenval. De Adviescommissie Water (ACW) heeft dit advies opgesteld op verzoek van de minister van Infrastructuur & Milieu. Door klimaatverandering krijgen we te maken met wateroverlast door steeds vaker voorkomende extreme regenval. De gestandaardiseerde stresstesten leggen de knelpunten en de gevoeligheden van een gebied voor wateroverlast bloot, zowel in de huidige situatie als in de nabije toekomst.

In het GRP hebben we rekening gehouden met klimaatontwikkeling. Op blz. 42 hebben we aangegeven dat we een Water Overlast Landschapskaart (WOLK) hebben opgesteld. Hierdoor hebben we inzicht in waar het water naar toe stroomt op momenten dat de riolering het water niet kan verwerken. Op blz. 43 staat dat we bij het ontwerp van riolering rekening houden met buien met een hogere intensiteit als in het verleden. In het GRP hebben we aangegeven hoe we omgaan met situaties waarbij wateroverlast optreedt. De parameters voor de gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast zijn nu nog niet bekend. Doordat we al een goed inzicht hebben in de effecten van extreme neerslag verwachten we niet dat het beleid aangepast moet worden op de stresstest tijdens de GRP-periode 2018 - 2023.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

René van der Weide